



# Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301  
tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Kuldīgā

07.06.2018. Nr. 2.3.6-24/ 5125

**Pāvilostas novada domes  
priekšsēdētājam  
Uldim Kristapsonam**

Dzintaru iela 73, Pāvilosta,  
Pāvilostas novads, LV – 3466

## **Par peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu**

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Kurzemes kontroles nodaļa informē, ka š.g. 4.jūnijā peldvietu ūdens kvalitātes valsts monitoringa ietvaros **Pāvilostas peldvietā** tika ņemts peldvietas ūdens paraugs mikrobioloģisko rādītāju testēšanai (*Escherichia coli*/100 ml un zarnu enterokoki/100 ml) un parauga ņemšanas laikā tika veikta vizuālā peldūdens kvalitātes pārbaude (netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens „ziedēšana”). Peldvietas ūdens kvalitātes izmeklējumi tika veikti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Diagnostikas centrā Lejupes ielā 3, Rīgā (turpmāk – BIOR) un par izmeklējumu rezultātiem tika sagatavots BIOR testēšanas pārskats Nr. PV-2018-P-37240.01, sastādīts 06.06.2018.

Novērtējot testēšanas pārskatu, konstatēts, ka peldvietas ūdens paraugs atbilst 28.11.2017. Ministru kabineta noteikumos Nr.692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” noteiktajām prasībām un līdz ar to, ņemot vērā arī vizuālās peldūdens kvalitātes novērtēšanas rezultātus parauga ņemšanas laikā, secināts, ka peldūdens kvalitāte neapdraud peldētāju veselību.

Slēdziens par peldvietas ūdens kvalitāti - „**Peldēties atļauts**”.

Pielikumā: BIOR testēšanas pārskats Nr. PV-2018-P-37240.01, sastādīts 06.06.2018. – 1 lpp.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta  
Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja p.i.

 Ieva Blumfelde

Svetlana Juņina, tālr.634 23795, mob.26481579,  
[svetlana.junina@vi.gov.lv](mailto:svetlana.junina@vi.gov.lv)

**SAŅEMTS**

Pāvilostas novada pašvaldībā

11.06.2018  
Nr. PNP/ 2.2.12/18/

TIC, mēģ., u.c., P. Mag. jūn.

**TESTĒŠANAS PĀRSKATS**  
**Nr.PV-2018-P-37240.01**



**Pasūtītājs/maksātājs:**

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr.: 90002448818, adrese: Rīga, Klijānu iela 7, LV-1012, tālrunis: 67819685  
Pārstāvis: Svetlana Juņina

**Pasūtītāja struktūrvienība:**

Kurzemes kontroles nodaļa, Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv;vide@vi.gov.lv, tālrunis: 63323799

**Paraugi pieņemti BIOR:**

"BIOR" Liepājas paraugu pieņemšanas kabinets, tālr.: 63481416, e-pasts: liepaja@bior.lv, 04.06.2018 plkst. 13:47  
(pavadraksta Nr: LP-2018-P-37240)

**Pasūtījuma veids:**

Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmas. Veselības inspekcijas valsts uzraudzības programmas. Peldūdens monitoring

**Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un  
nepieciešamā papildinformācija**

**P-37240/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS**

A-K-PŪ-18-55 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

**Nosaukums un apraksts:**

Peldūdens sterilā plastmasa pudelē  
Apjoms: 0,5 l;

**Parauga īpašnieks:**

Veselības inspekcija (90002448818)

Papildinformācija: Testēšanas pieteikums Nr AG000126;Paraugi transportēti izotermiskajā somā ar aukstuma elementiem

**Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)**

Parauga ņēmējs: Svetlana Juņina amats: higiēnas ārste;  
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: 06.07.2010.MK Noteikumi Nr 608 "Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai", 2. pielikums  
Parauga ņemšanas vieta: Pāvilostas peldvieta, Pāvilosta  
Parauga ņemšanas datums, laiks: 04.06.2018 11:20

Paraugi pieņemti: "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorija (04.06.2018 plkst. 18:30)  
Testēšana uzsākta:04.06.2018.Testēšana pabeigta:06.06.2018.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	2,5 x 10 <sup>2</sup> KVV/100ml (Nenoteiktība ir ± 2,61%)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	2,4 x 10 KVV/100ml (Nenoteiktība ir ± 8,43%)



Testēšanas pārskatu sagatavoja: Silvija Ostaņeviča (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 06.06.2018

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas nodaļas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.