



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Rietumu Ekspluatācijas daļa
Vien. reģ. Nr. 40003857687
Rīgas iela 56, Liepāja, LV-3401, Latvija
Tālr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Liepājā
23.09.2016. Nr. 30EF40-06.04/908
Uz 16.09.2016. Nr. VPP/2.2.13/16/303

"Pagastmāja", Vērgale,
Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads,
LV3463.

Par tehniskiem noteikumiem daudzdzīvokļu mājas "Teikas" Vērgales pagasta centrā, būvniecības projekta dokumentācijas sagatavošanai.

Atsaucoties uz Jūsu 16.09.2016 iesniegumu par tehniskajiem noteikumiem daudzdzīvokļu mājas "Teikas", kadastra Nr. 64960040372, Vērgales pagasta centrā, būvniecības projekta dokumentācijas sagatavošanai, AS „Sadales tīkls” Rietumu ekspluatācijas daļas Liepājas nodaļa informē:

iesniegumā minētā ēka nav pieslēgta AS "Sadales tīkls" elektrotīklam un nav aktīvs elektroenerģijas pieslēguma līgums. Zemes gabalu kadastra apz. Nr. 64960040372 uz kura atrodas šī ēka šķērso AS "Sadales tīkls" piederoša zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija.

Daudzdzīvokļu mājas "Teikas" Vērgales pagasta centrā, būvniecības projekta dokumentācijas sagatavošanai AS "Sadales tīkls" ekspluatācijas daļas Liepājas nodaļa izvirza sekojošus nosacījums.

1. Veicot inženierkomunikāciju projekta izstrādi ievērot ūpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.

2. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.

3. Inženierkomunikāciju izvietojumu plānam jāatbilst Ministru kabineta 2004. gada 28. decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās".

4. Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgās elektroietaises valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju).

5. Ja būvdarbu zona skar esošās elektroietaises vai to aizsargjoslas un ir nepieciešama to pārvietošana vai pārbūve, nepieciešams pieprasīt atsevišķus tehniskos noteikumus elektrotīklu pārbūvēi.

6. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana vai atļautās slodzes palielināšanai AS "Sadales tīkls" elektrotīklam notiek pamatojoties uz Lietotāju pieteikumu, lai iesniegtu pieteikumu elektroapgādei Jums jāgriežas AS "Latvenergo" Klientu Apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 56, Liepājā.

7. Tehnisko projektu saskaņot AS "Sadales tīkls" Rietumu ekspluatācijas daļā Liepājas nodaļā, Cukura ielā 7, Liepājā.

Pieņemšanas laiki: otrdienās un ceturtdienās no 8:00 līdz 11:00.

8. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas saņemt AS "Sadales tīkls" Rietumu ekspluatācijas daļas Liepājas nodaļas atzinumu par darbu veikšanu atbilstoši izsniegtu noteikumu prasībām.

9. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

Rietumu Ekspluatācijas daļas vadītājs



Kristaps Kerve

Gatis Trankalis 63410521