


Materiālu daudzumi				
Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
0801.013	Kabelis AHXAMK-W 3x150+35Cu 12/20kV spēka GR0801.013	m	177	
0915.006	S/u POLJ 24/1x70-150-CEE01 12/20kV W-kab. GR0915.006	kompl.	1	
0902.006	G/a CAESKW-I 120-240 24kV iekštip. Wisky kab. 3-fāzēm CELLPACK-SILIK GR0902.006	kompl.	1	
0507.001	Krāsa PYRO SAFE FLAMMOPLAST-KS1 12.5kg GR0507.001	gab.	1	
0912.009	Aizsargcaurule EVOCAB FLEX d160 450N GR0912.009	m	40	
0912.004	Aizsargcaurule EVOCAB HARD d160 750N GR0912.004	m	58	
0912.002	Aizsargcaurule EVOCAB HARD d110 750N GR0912.002	m	22	
0912.016	Caurdures aizsargcaurule EVOCAB STING d160 1250N GR0912.016	m	34	
	Divdaļīga aizsargcaurule d110 750N	m	11	
1303.006	Brīdinājuma stabiņi GR1303.006	m	2	
1302.006	Uzlīme "Aizsargjosla KL0.4-20kV 1.0m 160x160 mm GR1302.006	m	2	
0914.001	Kab.signāllenta GR0914.001	m	128	
0914.001	Kabeļu aizsargprofils L 125/50(ar noloc.malām) GR0914.001	m	22	
	Papildmateriāli 20 kV kabeļa montāžai esošā kabeļa vietā	kompl.	1	
	Papildmateriāli	kompl.	1	

Objekta neparedzētie darbi

Nr.p.k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	Neparedzētie darbi 5% apmērā no piedāvājuma kopsummas bez PVN	objekts	1	

PIEZĪME: projektā pieņemtos apzīmējumus un paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1

 <p>SIA "KCE"</p> <p>Reģistrācijas numurs: LV41203037327 Adrese: Dzirnau iela 73 - 2, LV-1011 e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964</p>		<p>Stadiona ielas pārbūve, Pāvilostā, Pāvilostas novadā (20kV kabeļu līnijas pārcelšana, kabeļu aizsardzība)</p>		
		<p>Pasūtītājs: Pāvilostas novada pašvaldība</p>		
<p>Būvproj.vad. J.Voitko 01.2017</p> <p>Izstrādāja M.Pušilovs 01.2017</p>		<p>Materiālu specifikācija</p>		
		<p>Marka: ELT</p>		
		Stadija	Lapa	Mērogs
		ts	6	bez mēroga
		Pasūtījuma Nr.		2016-EP-004
		Arhīva reģ. Nr.		