Rasējumu saraksts

Nr. p.k.	Rasējuma nr.	Rasējuma nosaukums	Piezīmes
1	EL-1	Vispārīgie dati. Rasējumu saraksts, skaidrojošais apraksts	
2	EL-2	Lielgabarīta muzeja eksponātu ekspozīcijas stāva plāns ar apgaismojumu	
3	EL-3	Lielgabarīta muzeja eksponātu ekspozīcijas ēkas fasādes ar zibens aizsardzību	
4	EL-4	Vienlīniju aprēķinu shēma	

Vispārīgie dati

1. Projekta daļas dokumentācija izstrādāta objektam: Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam .
Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novadā.

Apzīmējumi:

Nr.	Nosaukums	Apzīmējums
1.	IP20 virsapmetuma rozete	
2.	IP20 virsapmetuma slēdzis	
3.	LED lokālais gaismeklis NECTRA	
4.	IP44 virsapmetuma gaismeklis	
5.	IP40 virsapmetuma gaismeklis 1x58	
6.	IP44 12 moduļu sadalne	

Skaidrojošais apraksts

1.Pirms grīdas seguma izveides noguldīt noguldīt cauruli EVOCAB FLEX Ø 40 mm. būvprojekta I kārtas ELT sadaļas ieprojektētā NYY-J-5x10 kabeļa ievilkšanai 12 moduļu sadalnē.

2. Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas, invalīdu tualetes , koridora un malkas šķūna elektroinstalāciju veikt glūdās 750N EVOEL SM caurulēs Ø 16 mm.

3. Ēkas zibensaizsardzībai paredzēt pieņemto Latvijas republikā saskaņā ar standartu LVS EN 62305-3 pasīvo zibensaizsardzību.

4. Ekspozīcijas zālē gaismekļus montēt uz gaimekļu renes MEK 70 renes stiprināt pie spārēm ar skavām un lāksnēm neurbjot caurumus.

Darbu apjomi un materiālu specifikācija

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	3	4	5
	Iekšējā elektroinstalācija		
1	Kabelis NUM- 3x2.5	m	11
2	Kabelis NUM- 3x1.5	m	50
3	Gaismeklis SPEKTO 1x58 W IP40	gab	6
4	LED lokālais gaismeklis NECTRA	gab	3
5	Gaimeklis izeja LED TIGER	gab	1
6	Sadalne Combi 40S v/a, 12 mod.	gab	1
7	Rozete v/a Forix	gab	2
8	Gaismeklis IP44 ar slēdzi un rozeti	kompl	1
9	Slēdzis v/a Cedar Plus	gab	4
10	Caurule EVOCAB FLEX dn 40 mm	m	3
11	Gludsienu caurules EVOEL SM caurulēs Ø 16 mm 750 N	m	50
12	Cauruļu montāžas piederumi un līkumi	kmpl	1
13	Gaimekļu renes MEK 70	m	18
14	Gaimekļu renes montāžas elementi	kmpl	1
	Zibensaizsardzība		
15	Horizontālā zemējuma lenta 4x40 mm	m	61
16	Vertikālie zemētāju stieņi 1,5m	gab	18
17	Cinkotā tērauda stieple, d=8 mm	m	65
18	Stieples turētājs skārda jumtiem	gab	57
19	Stieples turētājs pie sienas, d=8 mm	gab	32
20	Spice A-tipa, d= 20 mm, zemējuma stienim	gab	6
21	Apaļstieple, d= 10 mm	m	15
22	Stieples savienojuma klemme, d= 8-10 mm	gab	6
23	Universālā pieslēgspaile pie zemējuma stieņa	gab	6

Objekta izvietojuma shēma

Šī būvprojekta EL daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta EL daļas vadītājs Nikolajs Štrauss 70-3153
(sertifikāta nr.)

2016.04.11.
(datums) (paraksts)

kods	izmaiņas	izm. izdarīja	datums

Amats	Uzvārds	Paraksts:	Datums:	Būvobjekts: Adrese:	Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam. Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novadā.			
Būvproj. vad.:	Andris Tomsons		2016.04.11.					
Daļas vad.:	Nikolajs Štrauss		2016.04.11.	Lapas nosaukums:	Vispārīgie dati. Rasējumu saraksts, skaidrojošais apraksts			
Izstrādāja:	Nikolajs Štrauss		2016.04.11.					
				Proj. Nr.:	>	Mērogs:	1:100	Projektētājs: Geo Consultants
Pasūt. Nr.:		>		Stadija:	BP	Lapu skaits:		
Arhīva reģistrācijas Nr.:		>		Marka un lapas nr.:	EL-1	Caur. Nr.:		