




Eksploatējošo organizāciju apliecinājums par plānā uzrādīto apakšzemes komunikāciju atbilstību šo organizāciju arhīvu materiāliem.					
ORGANIZĀCIJA	KOMUNIKĀCIJA	PARAKSTS	DATUMS	UZVĀRDS	PIEZĪMES
SIA " LATTELEKOM "	TELEFONA KABEĻI	Paraksts	06.04.2016.	O.Samsonovs	Nr.351
AS "SADALES TĪKLS"	EL. KABEĻI	Paraksts	07.04.2016.	A.Mihailovs	
AS "LATVIJAS GĀZE"	DABASGĀZE	Paraksts	06.04.2016.	A.Kirse	
PĀVILOSTAS NOVADA DOME	ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA	Paraksts	04.04.2016.	U.Kristapsons	



### Pieņemtie apzīmējumi

- zibens uztvērēja stienis,
- izolēts uztvērēja stienis,
- zemējuma stienis,
- zibens novadītāja stieple,
- zemējuma kontūra vadītājs,
- stiprinājums,
- mērklemme,
- sadale,
- savienojums,
- notekrene,
- sniega barjera.

### IT DATI

Dati ievadīti pašvaldības vienotajā digitālajā kartē.  
Uzmērījums reģistrēts ar Nr.

**6496 T 16/037**

2016.gada 07.aprīlī

SIA "IT DATI"  
Celtnieku iela 15/17-2, Liepāja, LV 3401  
e-pasts: itdati@inbox.lv

Zemētāju koordinātas LatPos		
Nr.	x	y
1	287343.202	328310,29
2	287352,856	328295,538
3	287341,668	328287,149
4	287331,231	328302,724

**Uzmanību!**  
Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu sistēmā epochā 2000.5 (LAS-2000.5).

PIEZĪMES:  
1. LKS-92 koordinātu sistēma. Mēroga koeficients 0.999961  
2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).  
3. Uzmērīšana veikta 2016. gada 18.martā.  
Uzmērāmās teritorijas platība - 0.13 ha  
4. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsektas dabā un salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.  
5. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.  
Kadastra informācija lejupielādēta www.kadastrs.lv mājaslapā  
23.03.2016. VZD saskaņots 273849.edoc  
6. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.  
7. Izmantota Liepājas bāzes stacija.  
Uzmērīšanā izmantoti ar LatPos korekcijām RTK režīmā noteiktie atbalsta punkti:  
Nr.5001 x=287291.23, y=328367.51, H=34.446  
Nr.5002 x=287266.60, y=328491.13, H=31.345  
8. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 1.pielikumam.



### Piezīmes.

- Visus elektrotīkai montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžas un eksploatacijas noteikumiem un normām.
- Lielumus, kas apzīmēti (\*) precizēt uz vietas.
- Uztvērēju un zemētāju novietojums var tikt nedaudz korigēts darbu gaitā.
- Stiprinājumu izvietojumam ir rekomendējošs raksturs.
- Nodrošinot drošu elektrisku savienojumu. kā zibens novadīšanas sistēmu var izmantot celtnes metāla daļas kuru b=> 4.0 mm.
- Ar (\*\*) apzīmēts augstums no jumta virsmas.

Pasūtītājs: Pāvilostas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000059438				03/16-349 2016. g.		
Amats	Uzvārds	Paraksts	"Muzejs" ēkas kad. apz. 6496 004 0177 002 (bijušās Vērgales muižas ēkas - spirta brūža) jumta un fasādes atjaunošana un teritorijas daļas labiekārtošana (pieejamības nodrošināšana, tiltiņa pārbūve) zemesgabalā "Bērnodārzs un muzejs", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads			
EL inženieris	N. Biters					
Izpildīja	N. Biters		ELT DAĻA	Stadija	Lapa	Mērogs
				BP	4	M 1:500
			Zibens aizsardzība, zemētāja plāns	A/S "Būvmeistars" Grobīņa, Lielā iela 28 buvmeistars.as@inbox.lv		