



Pieņemtie apzīmējumi

- - zibens uztvērēja stienis,
- - izolēts uztvērēja stienis,
- - zemējuma stienis,
- - zibens novadītāja stieple,
- - - - - zemējuma kontūra vadītājs,
- - stiprinājums,
- - mērklemme,
- - sadale,
- - savienojums,
- - - - - notekrene,
- - - - - sniega barjera.

Piezīmes.

1. Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžas un ekspluatācijas noteikumiem un normām.
2. Lielumus, kas apzīmēti (*) precizēt uz vietas.
3. Uztvērēju un zemētāju novietojums var tikt nedaudz koriģēts darbu gaitā.
4. Stiprinājumu izvietojumam ir rekomendējošs raksturs.
5. Nodrošinot drošu elektrisku savienojumu. kā zibens novadīšanas sistēmu var izmantot celtnes metāla daļas kuru b=> 4.0 mm.
6. Ar (**) apzīmēts augstums no jumta virsmas.

Pasūtītājs: Pāvilostas novada pašvaldība				03/16-349			
Reģ. Nr. 90000059438				2016. g.			
Amats	Uzvārds	Paraksts	"Muzejs" ēkas kad. apz. 6496 004 0177 002 (bijušās Vērgales muižas ēkas - spirta brūža) jumta un fasādes atjaunošana un teritorijas daļas labiekārtošana (pieejamības nodrošināšana, tiltiņa pārbūve) zemesgabalā "Bērnudārzs un muzejs", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads				
EL inženieris	N. Biters						
Izpildītāja	N. Biters		ELT DAĻA		Stadija	Lapa	Mērogs
					BP	2	M 1:100
			Zibensaizsardzība, uztvērēju plāns		A/S "Būvmeistars" Grobīņa, Lielā iela 28 buvmeistars.as@inbox.lv		
							