



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Kuldīgā

11.05.2018. Nr. 2.3.6-24/ 4285

**Pāvilostas novada domes
priekšsēdētājam
Uldim Kristapsonam**

Dzintaru iela 73, Pāvilosta,
Pāvilostas novads, LV – 3466

Par peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu 2018.gadā

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Kurzemes kontroles nodaļa informē, ka š.g. 7.maijā peldvietu ūdens kvalitātes valsts monitoringa ietvaros **Pāvilostas peldvietā** tika ņemts peldvietas ūdens paraugs mikrobioloģisko rādītāju testēšanai (*Escherichia coli*/100 ml un zarnu enterokoki/100 ml) un parauga ņemšanas laikā tika veikta vizuālā peldūdens kvalitātes pārbaude (netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens „ziedēšana”). Peldvietas ūdens kvalitātes izmeklējumi tika veikti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Diagnostikas centrā Lejupes ielā 3, Rīgā (turpmāk – BIOR) un par izmeklējumu rezultātiem tika sagatavots BIOR testēšanas pārskats Nr. PV-2018-P-30249.01, sastādīts 09.05.2018.

Novērtējot testēšanas pārskatu, konstatēts, ka peldvietas ūdens paraugs atbilst 28.11.2017. Ministru kabineta noteikumos Nr.692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” noteiktajām prasībām un līdz ar to, ņemot vērā arī vizuālās peldūdens kvalitātes novērtēšanas rezultātus parauga ņemšanas laikā, secināts, ka peldūdens kvalitāte neapdraud peldētāju veselību.

Slēdziens par peldvietas ūdens kvalitāti - „**Peldēties atļauts**”.

Pielikumā: BIOR testēšanas pārskats Nr. PV-2018-P-302549.01, sastādīts 09.05.2018. – 1 lpp.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Blumfelde

Svetlana Juņina, tālr.634 23795, mob.26481579,
svetlana.junina@vi.gov.lv

F001-v2

SAŅEMTS

Pāvilostas novada pašvaldībā

14.05.2018.
Nr. PNP/2.2.12.187877

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2018-P-30249.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr.: 90002448818, adrese: Rīga, Klijaņu iela 7, LV-1012, tālrunis: 67819685
Pārstāvis: Svetlana Juņina

Pasūtītāja struktūrvienība:

Kurzemes kontroles nodaļa, Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv;vide@vi.gov.lv, tālrunis: 63323799

Paraugi pieņemti BIOR:

"BIOR" Liepājas paraugu pieņemšanas kabinets, tālr.: 63481416, e-pasts: liepaja@bior.lv, 07.05.2018 plkst. 12:40
(pavadraksta Nr: LP-2018-P-30249)

Pasūtījuma veids:

Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmas. Veselības inspekcijas valsts uzraudzības programmas. Peldūdens monitorings

**Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un
nepieciešamā papildinformācija**

P-30249/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

A-K-PŪ-18-32 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens sterilā plastmasa pudelē
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Veselības inspekcija (90002448818)

Papildinformācija: Testēšanas pieteikums Nr AG000085;Paraugi transportēti izotermiskajā somā ar aukstuma elementiem

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Svetlana Juņina amats: higiēnas ārste;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: 06.07.2010.MK Noteikumi Nr 608 "Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai", 2. pielikums

Parauga ņemšanas vieta: Pāvilostas peldvieta, Pāvilosta

Parauga ņemšanas datums, laiks: 07.05.2018 09:10

Paraugi pieņemti: "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorija (07.05.2018 plkst. 18:30)
Testēšana uzsākta:07.05.2018.Testēšana pabeigta:09.05.2018.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	5 KVV/100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	0 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Silvija Ostaņeviča (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 09.05.2018

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas nodaļas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.